

Zemes segums	ZAĻAIS	GRANTS	ZAĻAIS	šķ	ZAĻAIS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Projektējamās zemes atzīmes	108.12	108.46	112.25	110.80	112.50	112.51	112.36	112.49	112.67	114.14	114.14	112.50	112.47	113.73
Esošās zemes atzīmes	108.12	108.46	112.25	110.80	112.50	112.51	112.36	112.49	112.67	114.14	114.14	112.50	110.51	113.73
Caurules augšas atzīme	107.48	107.76	109.36	109.72	110.54	110.61	110.72	110.74	110.83	110.89	110.91	111.08	111.11	112.56
Caurules apakšas atzīme	107.25	107.53	109.13	109.49	110.31	110.38	110.49	110.51	110.60	110.66	110.68	110.85	110.88	112.33
Caurules ass atzīme	107.37	107.65	109.25	109.61	110.43	110.50	110.61	110.63	110.72	110.78	110.80	110.97	111.00	112.45
Noguldījuma dziļums (m)	0.64	0.70	2.89	1.08	1.96	1.90	1.64	1.75	1.84	3.25	3.23	1.42	1.36	1.17

Attālumi starp profila punktiem (m)	52.50	50.40	11.30	25.80	2.20	10.00	1.70	24.00	9.00	23.0

Kritums / Attālums (m)	0.0053 / 52.50	0.0318 / 89.70	0.0112 / 44.70	0.0630 / 23.00

Griezuma Nr.	1-1 T1;T2-Ø114.3/225	2-2 T1;T2-Ø114.3/225 ar protektoriem Aizsargcaurule Ø406.4x8.0	2-2 Beztranšeju metode T1;T2-Ø114.3/225 ar protektoriem Aizsargcaurule Ø406.4x8.0	2-2 T1;T2-Ø114.3/225 ar protektoriem Aizsargcaurule Ø406.4x8.0

Trases plāns

P16 17°

Mezgls "1" skatīt SAT-27 lapā

Izolēts vārsts Ø125

P17 90°

P18 40°

Piezīmes:
*esošās tekņu, cauruļvadu un kabeļu virsmas atzīmes un diametri, kuri precizējami dabā

SIA" C PROJEKTI"
Ziedu iela 4, Madona
Tālr: 29455017

Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums

Projekta nosaukums

Siltumtrases izbūve no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas novadā

Rasējuma nosaukums vai apraksts

Stadija	BP
Rasējuma Marka	SAT-1
Rasējuma Numurs	17
Mērogs	Mx1:500, My1: