Mx 1:500
My 1:50



Punkts	Projektējamās zemes atzīmes	Esošās zemes atzīmes	Caurules augšas atzīme	Caurules apakšas atzīme	Caurules ass atzīme	Noguldījuma dziļums (m)
1	119.35	119.35	117.47	117.24	117.36	1.88
2	120.00	120.00	118.30	118.07	118.19	1.70
3	117.00	117.00	116.14	115.91	116.03	0.86
4	117.10	117.10	116.10	115.87	115.99	1.00
5	116.60	116.60	115.88	115.65	115.77	0.72
6	116.74	116.74	115.78	115.55	115.67	0.96
7	118.32	118.32	117.37	117.14	117.26	0.95
8	118.95	118.95	117.87	117.64	117.76	1.08
9	120.59	120.59	119.22	118.99	119.11	1.37
10	120.69	120.69	119.30	119.07	119.19	1.39

Zemes segums: ZAĻAIS, GRANTS, ZAĻAIS, GRANTS

Attālumi starp profila punktiem (m): 65.50; 3.50; 27.50; 113.60

Kritums	Attālums (m)
0.0423	19.60
0.0471	45.90
0.0103	31.00
0.0332	47.90
0.0712	26.00
0.0020	39.70

Griezuma Nr.: 1-1 T1;T2-Ø114.3/225

Trases plāns: Ūdens izteces krāns DN50; P21 90°; P22 90°; Mezgls "3"; Izolēts T-atzars

Piezīmes:
*esošās tekņu, cauruļvadu un kabeļu virsmas atzīmes un diametri, kuri precizējami dabā

SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr: 29455017	Projekta nosaukums: Siltumtrases izbūve no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas novadā	Stadija	BP
Vārds, uzvārds / Paraksts / Datums	Rasējuma nosaukums vai apraksts	Rasējuma Marka	SAT-1
		Rasējuma Numurs	19
		Mērogs	Mx1:500, My1: