

| Nr.p.k. | Grupa | Apzīm. | Nr. | Apzīm. | Nr. | Tips | Nosaukums | Izmērs | Mērv. | Skaits | Elektriskā jauda (kW) | Piezīmes/rāzotājs |
|------------------------------------|-------|--------|-----|--------|------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|--|
| 92 | 10 K | 1 V | | | 519 | | Saspiesta gaisa sprausla | | Gab. | 1 | | TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās atgriešanas sistēmas vārsts |
| 93 | 10 K | 1 V | | | 520 | | Saspiesta gaisa sprausla | | Gab. | 1 | | TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās atgriešanas sistēmas vārsts |
| 94 | 10 K | 1 V | | | 521 | | Saspiesta gaisa sprausla | | Gab. | 1 | | TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās atgriešanas sistēmas vārsts |
| 95 | 10 K | 1 PT | | | 102 17.600G | | Spiediena devējs | 0-10bar 4-20mA | Gab. | 1 | | BD Sensors vai ekvivalents |
| 96 | 10 K | 1 R | | | 101 | | Resīvers | 180 L | Gab. | 1 | | Turbo vai ekvivalents |
| 97 | 10 K | 1 M | | | 306 90 | | Trīsceļa vārstā piedziņa | IP54 | Gab. | 1 | | ESBE vai ekvivalents |
| 98 | 10 K | 1 OS | | | 101 S605A1003 | | Pļusmas kontroles slēdzis | IP65 120°C 11 | Gab. | 1 | | Honeywell vai ekvivalents |
| 99 | 10 K | 1 LS | | | 101 LBF5011110 | | Līmeņa slēdzis | IP67 0-+115°C 4-20mA 10bar | Gab. | 1 | | Baumer vai ekvivalents |
| 100 | 10 K | 1 TT | | | 106 TTM150C-206A-CFLi6-H1140 | | Temperatūras devējs | PT100 150°C l=150mm 4-20mA | Gab. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents |
| 101 | 10 K | 1 TT | | | 107 TTM150C-206A-CFLi6-H1140 | | Temperatūras devējs | PT100 150°C l=150mm 4-20mA | Gab. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents |
| 102 | 10 K | 1 TT | | | 108 TTM150C-206A-CFLi6-H1140 | | Temperatūras devējs | PT100 150°C l=150mm 4-20mA | Gab. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents |
| 103 | 10 D | 1 | | | | | Dūmenis | | | | | KOMFORTS vai ekvivalents |
| 104 | 10 P | 1 M | | | 101 MZA VM900/4R | | Dūmsūknis | 200°C | | | 15 | MZ Aspiratori vai ekvivalent |
| 105 | 10 P | 1 FP | | | 101 ESV153N04TFD | | Frekvenču pārveidotājs | 440V IP65 | Gab. | 1 | | Lenze vai ekvivalents |
| 106 | 10 P | 1 V | | | 201 | | Iedveida ventīlis (vītņņu) | 1/2" ii PN16 | Gab. | 1 | | Giacomini vai ekvivalents |
| 20. grupa Kurināmā padēves sistēma | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 B | 1 | | | B52 | | Kustīgā grīda | | | | | KOMFORTS vai ekvivalents |
| 2 | 20 B | 1 ZT | | | 101 S12-2NAEL-2M | | Fotoelektriskais devējs (aizdītājs) | IP67 d12 sn=20 | Kompl. | 1 | | Banner vai ekvivalents / Autotransportam iebraucot kustīgās grīdas atslēgšanai |
| 3 | 20 B | 1 ZT | | | 102 S12-2RPRL-2M | | Fotoelektriskais devējs | IP67 d12 sn=20 | Kompl. | 1 | | Banner vai ekvivalents / Autotransportam iebraucot kustīgās grīdas atslēgšanai |
| 4 | 20 B | 1 UT | | | 101 Q150ULBQ6 | | Ultraskaņas devējs | IP67 20..800cm | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrolei kustīgās grīdas boksa |
| 5 | 20 B | 1 UT | | | 102 Q150ULBQ6 | | Ultraskaņas devējs | IP67 20..800cm | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrolei kustīgās grīdas boksa |
| 6 | 20 B | 1 ZIT | | | 101 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 7 | 20 B | 1 ZIT | | | 102 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 8 | 20 B | 1 ZIT | | | 103 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 9 | 20 B | 1 ZIT | | | 104 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 10 | 20 B | 1 ZIT | | | 105 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 11 | 20 B | 1 ZIT | | | 106 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 12 | 20 B | 1 ZIT | | | 107 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 13 | 20 B | 1 ZIT | | | 108 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 14 | 20 B | 1 ZIT | | | 109 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 15 | 20 B | 1 ZIT | | | 1010 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis |
| 16 | 20 KT | 1 | | | | | KOMFORTS KT | | | | | KOMFORTS vai ekvivalents |
| 17 | 20 KT | 1 M | | | 101 SK6382ABG-132S/4 | | Motorreduktors | IP55 | Gab. | 1 | 3 | NORD vai ekvivalents |
| 18 | 20 KT | 1 ST | | | 101 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei |
| 19 | 20 KT | 1 ZIT | | | 101 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei |
| 20 | 20 KT | 1 ZIT | | | 102 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei |
| 21 | 20 KT | 1 ZIT | | | 103 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei |
| 22 | 20 KT | 1 ZIT | | | 104 N18-M12-AP6X-H1141 | | Induktīvais devējs ar konektoru | IP67 NO PNP | Kompl. | 1 | | Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei |

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| <div></div> <div>"C. PROJEKTT" SIA ZIEDU 4, MADONA, LV-4801 TĀLR. 29 455 017 REG. NR. 45403022000</div> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| STRAŠA KONSULTANTIT SIA | | P-17-004.4 | |
| BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 | | | |
| TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 | | | |
| INFO @STRAŠA.LV, REG. NR. 40003228022 | | | |
| PASŪTTĀJS: SIA "MADONAS SILTUMS" | | STADIJA: | |
| BŪVOBJEKTS: 0,99 MW ŠKEILDAS KATLUMĀJA | | LAPAS NR.: VAS-9 | |
| OZOLI, LIEZĒRES PAGASTS, | | LAPU SKAITS: | |
| MADONAS NOVADS | | MĒROGS: | |
| RASĒJUMS: | | FORMĀTS: | |
| SPECIFIKĀCIJA | | ARH.NR.: P-17004.3_VAS_09_B1 | |
| | | DATUMS: 27.09.2017. | |
| DAĻAS VAD. | | AIZVIETO: | |
| IZSTRĀDĀJA | | LAPAS CAUREJOŠ.NR. | |