


Nr. p.k.	Gr.	Apz.	Nr.	Apz.	Nr.	Tīps	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaitis	Elektriskā jauda (kW)	Ražotājs
28						EN 10253-2 Type 168, 3x5, 2	T-gabals (materiāls P235)	DN150	gab.	9		
29						EN 10253-2 Type 139, 7x5, 2	T-gabals (materiāls P235)	DN125	gab.	3		
30						EN 10253-2 Type 114, 3x4, 7	T-gabals (materiāls P235)	DN100	gab.	4		
31						EN 10253-2 Type 33, 7x4, 5	T-gabals (materiāls P235)	DN25	gab.	5		
32						EN 10253-2 Type 26, 9x3, 3	T-gabals (materiāls P235)	DN20	gab.	2		
33						EN 10253-2 Type 168, 3x5, 2/139, 7x5, 2	Pāreja koncentr. (materiāls P235)	DN150/DN125	gab.	2		
34						EN 10253-2 Type 168, 3x5, 2/114, 3x4, 7	Pāreja koncentr. (materiāls P235)	DN150/DN100	gab.	10		
35						EN 10253-2 Type 168, 3x5, 2/88, 9x4, 8	Pāreja koncentr. (materiāls P235)	DN150/DN80	gab.	4		
36						EN 10253-2 Type 139, 7x5, 2/114, 3x4, 7	Pāreja koncentr. (materiāls P235)	DN125/DN100	gab.	2		
37						EN-10216-2	Iscaurule Ø33, 7x2, 3mm ar vītņi, I=100mm	G1" A	gab.	50		
38						EN-10216-2	Iscaurule Ø21, 3x2, 3mm ar vītņi, I=100mm	G1/2" A	gab.	50		
39						EN-10216-2	Uzmava ar vītņi	G1/2" I	gab.	50		
40							Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1, 2m, caurulei DN150		gab.	20		PAROC
41							Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1, 2m, caurulei DN125		gab.	24		PAROC
42							Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1, 2m, caurulei DN100		gab.	4		PAROC
43							Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1, 2m, caurulei DN80		gab.	10		PAROC
44							Siltumizolācijas čaula b=20mm, L=1, 2m, caurulei DN50		gab.	8		PAROC
45							Siltumizolācijas čaula b=30mm, L=1, 2m, caurulei DN25		gab.	5		PAROC

<div><div><div>"C. PROJEKTT" SIA ZIEDU 4, MADONA, LV-4801 Tālrunis: 29 455 017 Reģ. Nr. 45403022000</div><div>ROJEKTI</div></div></div>							
PROJEKTA VAD.				DATUMS:			
BŪVPROJ. VAD.				DATUMS:			
DAĻAS VAD.				DATUMS:			
PASŪTĪTĀJS:		SIA "MADONAS SILTUMS"		STADIJA:			
BŪVOBJEKTS:		0.99 MW ŠĶĒLDAS KATLUMĀJA OZOLI, LIEZĒRES PAGASTS, MADONAS NOVADS		LAPAS NR: SM-6.1 LAPU SKATIS:			
RASEJUMS:				MĒROGS: BM			
KOPSAIKUMUMA SPECIFIKĀCIJA				FORMATS:			
				ARH.NR.: P17004.4_SM_6.5_B1			
		DATUMS: 25.08.2017.					
DAĻAS VAD.		M. ETKINS		ATZĪMETO:			
IZSTRĀDĀJA		M. SHASHKOV		LAPAS CAURĒJOŠ NR.			