Nr.p.k.	Grupa	Apzīm.	Nr.	Apzīm.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaits	Elektriskā jauda (kW)	Piezīmes/ražotājs
10. grupa Katliekārtu sistēma												
1	**10**	**KPM**	**1**			**KAPAK950**	**Kurināmā padeves mehānisms**					**KOMFORTS vai ekvivalents**
2	10	KPM	1	ZIT	101	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrocilindra gala slēdzis
3	10	KPM	1	ZIT	102	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrocilindra gala slēdzis
4	10	KPM	1	ZIT	103	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrocilindra gala slēdzis
5	10	KPM	1	ZIT	104	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrocilindra gala slēdzis
6	10	KPM	1	ZIT	105	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrocilindra gala slēdzis
7	10	KPM	1	ZIT	106	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrocilindra gala slēdzis
8	10	KPM	1	LIT	101	O1D100	Fotoelektriskais devējs	IP67 4-20mA 0..2m	Gab.	1		IFM vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrole
9	10	KPM	1	LIT	102	O1D100	Fotoelektriskais devējs	IP67 4-20mA 0..2m	Gab.	1		IFM vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrole
10	10	KPM	1	M	101	SK1282ABG-80S/4	Motorreduktors irdinātājam	IP55	Gab.	1	1,1	NORD vai ekvivalents
11	10	KPM	1	V	101	AVTA15	Termo-ūdens vārsts ar sensoru	0-10bar 10-+80°C	Gab.	1		Danfoss vai ekvivalents
12	10	KPM	1	V	102	AVTA15	Termo-ūdens vārsts ar sensoru	0-10bar 10-+80°C	Gab.	1		Danfoss vai ekvivalents
13	10	KPM	1	M	201	BE230AS	Elektromagnētiskā spole	IP67 230V	Gab.	1		Danfoss vai ekvivalents
14	10	KPM	1	TT	101	TOPGE	Temperatūras devējs	0-+400°C 4-20mA	Gab.	1		Limatherm sensors vai ekvivalents / KPM virsmas temperatūras kontrolei
15	10	KPM	1	TT	102	TOPGE	Temperatūras devējs	0-+400°C 4-20mA	Gab.	1		Limatherm sensors vai ekvivalents / KPM virsmas temperatūras kontrolei
16	**10**	**HS**	**1**			**HYDROSCAND HS5,5**	**Hidrostacija**					**KOMFORTS vai ekvivalents**
17	10	HS	1	M	101		Motors	1450 rpm	Gab.	1	5,5	Cemer vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
18	10	HS	1	LTS	101	PT30	Līmeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitch vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
19	10	HS	1	PT	101	PT5401	Spiediena devējs	0-250bar 4-20mA	Gab.	1		Ifm vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
20	10	HS	1	P	101	Gr2	Sūknis	10 l/min 150 bar	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
21	10	HS	1	V	101	RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
22	10	HS	1	V	102	RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
23	10	HS	1	V	103	RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
24	10	HS	1	V	104	RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
25	10	HS	1	V	105	RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
26	**10**	**HS**	**2**			**HYDROSCAND HS1,5+1,5**	**Hidrostacija**					**KOMFORTS vai ekvivalents**
27	10	HS	2	M	101		Motors		Gab.	1	1,5	Cemer vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
28	10	HS	2	LTS	101	PT30	Līmeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitch vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
29	10	HS	2	PT	101	PT5401	Spiediena devējs	0-250bar 4-20mA	Gab.	1		Ifm vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
30	10	HS	2	P	101	Gr2	Sūknis	10 l/min 150 bar	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
31	10	HS	2	V	101	RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
32	10	HS	2	V	102	RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
33	10	HS	2	V	103	RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostacijas komplektācija
34	**10**	**KPT**	**1**			**KPT**	**Pelnu transportieris**					**KOMFORTS vai ekvivalents**
35	10	KPT	1	M	101	SK6382ABG-132S/4	**Motorreduktors**	IP55	Gab.	1	1,1	NORD vai ekvivalents
36	10	KPT	1	ST	101	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
37	**10**	**PK**	**1**			**PK5-1**	**Pelnu konteiners ar sliedēm**	**5m^3**				**KOMFORTS vai ekvivalents**
38	**10**	**K**	**1**			**KAPAK950**	**Kustīgo ārdu kurtuve ar ūdenssildāmo katlu un multiciklonu**					**KOMFORTS vai ekvivalents**

"C PROJEKTI" SIA
ZIEDU 4, MADONA, LV-4801
TĀLR. 29 455 017
REĢ. NR. 45403022000

"STRASA KONSULTANTI" SIA
BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084
TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742
INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022

P-17-004.4

PASŪTĪTĀJS:	SIA "MADONAS SILTUMS"
BŪVOBJEKTS:	0.99 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA OZOLI, LIEZĒRES PAGASTS, MADONAS NOVADS
RASĒJUMS:	SPECIFIKĀCIJA
STADIJA:	
LAPAS NR:	VAS-7
LAPU SKAITS:	
MĒROGS:	
FORMĀTS:	
ARH.NR.:	P17004.3_VAS_07_B1
DATUMS:	27.09.2017.
AIZVIETO:	
LAPAS CAUREJOŠ.NR.	

DAĻAS VAD.	M. SHASHKOV	
IZSTRĀDĀJA	R.ĶIRPIS	