PLĀNS UZ ATZ. ±0,000
M 1:50



PLĀNS UZ ATZ. +3,800
M 1:50



GRIEZUMS A-A
M 1:50



GRIEZUMS B-B
M 1:50



GRIEZUMS C-C
M 1:50



ST-1
M 1:20



ST-2
M 1:20



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

FORMA	ZONA	POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS	APJOMS PA POZ.	MASA PA POZ.	PIEZĪMES
				U-profila sija UPE 180		21,8 m	479,6 kg	
				Kvadrātveida caurule SHS 80*4		14,2 m	130,9 kg	
				Caurule TUBE40*4		34,4 m	122,1 kg	
				Apaļdzelzs D20		4,4 m	10,9 kg	
				Pakāpiens SP600*240	17			
			EN ISO 1461	Cinkots metināts režģis 34*38/30*3		1,7 m²	40,8 kg	
			EN ISO 1461	Režģa stiprinājuma elementu komplekts	12			
				Lokšņu tērauds t=4			15,6 kg	
				Lokšņu tērauds t=8			33,0 kg	
				Lokšņu tērauds t=10			11,5 kg	
				Enkurskrūve HILTI HUS3-H M14*150	20			

Piezīmes:

1. Tērauda elementu virsmu attīrīt līdz virsmas tīrības pakāpei Sa2,5 pēc LVS EN ISO 8501-1. Metāla konstrukciju pretkorozijas aizsardzību nodrošināt ar aizsargkrāsu sistēmu, kas ir piemērota apkārtējās vides apstākļu kategorijai C2 (LVS EN ISO 12944-2) un kalpošanas ilguma kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5). Pēc montāžas metinājuma šuvju izveides, attīrīt elementus un atjaunot elementu pretkorozijas aizsardzību. Tērauda konstrukciju krāsu tonis - RAL 7040.
2. Laukumu režģi un pakāpieni rūpnieciski karsti cinkoti atbilstoši EN ISO 1461, pārklājumam jānodrošina kalpošanas ilguma kategorija VH apkārtējo vides apstākļu kategorijā C2 atbilstoši LVS EN ISO 14713-1.
3. Metinājuma savienojumiem, ja nav uzrādīts katetes augstums Kf, metināt ar Kf=tmin, kur tmin - savienojuma elementu minimālai biezums.
4. Atvērtos cauruļu galus aizvākot ar plāksni t=3mm.

"C PROJEKTI" SIA ZIEDU 4, MADONA, LV-4801 TĀLR. 29 455 017 REĢ. NR. 45403022000			
PROJEKTA VAD.			DATUMS:
BŪVPROJ. VAD.			DATUMS:
DAĻAS VAD.			DATUMS:
"STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022			P-17-004.4
PASŪTĪTĀJS:	SIA "MADONAS SILTUMS"		STADIJA:
BŪVOBJEKTS:	0,99 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA OZOLI, LIEZĒRES PAGASTS, MADONAS NOVADS		LAPAS NR: SM-7 LAPU SKAITS:
RASĒJUMS:	KĀPNES		MĒROGS: 1:50 FORMĀTS: ARH.NR.: P17004.4_SM_7_B1
			DATUMS: 25.08.2017.
DAĻAS VAD.	M. ETKINS		AIZVIETO:
IZSTRĀDĀJA	M. SHASHKOV		LAPAS CAUREJOŠ.NR.