


Kopsavilkuma specifikācija

Nr. p.k.	Gr.	Apz.	Nr.	Apz.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaits	Elektriskā jauda (kW)	Ražotājs
10. grupa. Katliekārtu sistēma												
1	10	D	1			D75	Dūmenis (sk. piegādātāja specifikāciju)	H=15m, Diekš=570mm	kompl.	1		KOMFORTS
2	10	DV					Dūmvads ar siltumizolāciju un apšūti	DN400	kompl.	1		KOMFORTS
3	10	HS	1			HS1,5+1,5	Hidrostācija kurtuvei (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	3,00	HYDROSCAND
4	10	HS	2			HS5,5	Hidrostācija kurināmā padaves mehānismam (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	5,50	HYDROSCAND
5	10	K	1			KAPAK950H	Ūdenssildāmais katls ar papildiekārtu komplektu (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	4,40	KOMFORTS
6	10	K	1	V	701	Prescor S1700-2	Drošības vārsts 6,0 barg	G2" / G2-1/2"	gab.	1		FLAMCO
7	10	K	1	V	702	Prescor S1700-2	Drošības vārsts 6,0 barg	G2" / G2-1/2"	gab.	1		FLAMCO
8	10	K	1	TV	101		Drenāžas tvertīte	DN100	gab.	1		montāžas uzņēm.
9	10	KPM	1			KPM950	Kurināmā padaves mehānisms (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	1,10	KOMFORTS
10	10	MC	1			MC950	Multičiklons (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1		KOMFORTS
11	10	P	1			VM900/4R	Dūmsūcejs (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	15,00	MZ Aspiratori
12	10	PK	1			PK5-1	Pelnu konteineris ar sliedēm (sk. piegādātāja specifikāciju)	V=5 kub.m	kompl.	1		KOMFORTS
13	10	VT	1			VT	Pelnu vītņveida transportieris (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	1,10	KOMFORTS
14	10	VT	2			VT	Pelnu vītņveida transportieris (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	2,20	KOMFORTS
20. grupa. Kurināmā padaves sistēma												
1	20	B	1			B	Kustīgā grīda (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1		KOMFORTS
2	20	HS	1			HS7-B	Pamata hidrostācija kustīgai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	30	KOMFORTS
3	20	HS	2			HS3-B	Avārijas hidrostācija kustīgai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	11	KOMFORTS
4	20	KT	1			KT	Kurināmā ķēžu transportieris (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	3	KOMFORTS
30. grupa. Kurināmā padaves sistēma												
1	30	SGS	1			SX4	Gaisa kompresors ar iebūvēto resiveru un papildiekārtu komplektu (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	3	KAESER
40. grupa. Katla kontūra apsāte												
1	40	KK	1	P	101	TP 80-110/4 A-F-A-BAQE	Recirkulācijas sūknis Q=40m³/h; H=10m	DN80 PN16	gab.	1	2,20	GRUNDFOS
2	40	KK	1	FP	101	0100-3L-0005-5	Frēkveņu pārveidotājs	380-500V IP54	gab.	1		VACON
3	40	KK	1	SS	101	Ultraflow 54 DN100 Qp=60m³/h	Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=60m³/h	DN100 PN25	gab.	1		KAMSTRUP
4	40	KK	1	SS	102		Siltuma skaitītāja temperatūras devējs		gab.	1		KAMSTRUP
5	40	KK	1	SS	103		Siltuma skaitītāja temperatūras devējs		gab.	1		KAMSTRUP

<div><div>"C PROJEKTI" SIA ZIEDU 4, MADONA, LV-4801 TĀLR. 29 455 017 REG. NR. 45403022000</div></div>							
"STRĀSA KONSULTANT" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 4000328022				<b>P-17-004.3</b>			
PASŪTĪTĀJS: SIA "MADONAS SILTUMS"				STADIJA:			
BŪVOBJEKTS: 0.99 MW ŠKELDAS KATLUMĀJA KUSA, ARONAS PĀGASTS, MADONAS NOVADS				LAPAS NR: SM-6.1			
RĀSĒJUMS:				MĒROGS: BM			
KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA							
				ARH.NR.: P17004.3_SM_6.1_B1			
				DATUMS: 10.08.2017.			
DAĻAS VAD. M. ETKINS				AIZŅĒTO:			
IZSTRĀDĀJA M. SHASHKOV				LAPAS CAUREJOŠ.NR.			