Nr. p.k.	Gr.	Apz.	Nr.	Apz.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaits	Elektriskā jauda (kW)	Ražotājs
60. grupa. Ūdens apgāde												
1	**60**	**U**	**0**	**US**	**101**	**MTK 1"**	**Ūdens skaitītājs aukstam ūdenim Qp=2,5m³/h**	**G1" PN16**	**gab.**	**1**		**ZENNER**
2	60	U	0	TI	101	A50.20 HP63	Mehāniskais termometrs D63; 30...+50°C ar čaulu L=60mm	G1/2" A	gab.	1		WIKA
3	60	U	0	PI	101	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
4	60	U	0	PI	102	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
5	60	U	0	F	101	R74AY005	Filtrs vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
6	60	U	0	V	201	R850X025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
7	60	U	0	V	202	R854LX025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
8	60	U	0	V	203	R854LX025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
9	60	U	0	V	204	R854LX025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
10	60	U	0	V	205	R854LX025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
11	60	U	0	V	206	R854LX025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
12	60	U	0	V	207	R850X023	Lodveida ventilis vītņu	G1/2" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
13	60	U	0	V	208	R850X023	Lodveida ventilis vītņu	G1/2" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
14	60	U	0	V	401	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
15	60	U	0	V	402	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
16	60	U	0	V	501	Zeparo ZUT15	Automātiskais atgaisotājs	G1/2" I PN10	gab.	1		IMI PNEUMATEX
17	60	U	0	V	801	R60Y005	Pretvārsts ar vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
70. grupa. Ķīmiskā ūdens sagatavošana												
1	**70**	**U**	**0**	**F**	**101**	**Big Blue #10**	**Mehāniskais prefiltrs 30 mkr**	**G1" I-I PN6**	**gab.**	**1**		**US FILTER**
2	**70**	**U**	**0**	**F**	**102**	**KWS150TA/2100**	**Ūdens mīkstināšanas iekārta ar nepārtrauktu režīmu (2 kolonnas, 1tvertne) Q=2,3m³/h**	**G1", PN6**	**kompl.**	**1**		**PENTIAR GROUP**
3	**70**	**U**	**0**	**TV**	**101**		**Sāls šķīduma tvertne V=140l**		**gab.**	**1**		**PENTIAR GROUP**
4	70	U	0	PI	101	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
5	70	U	0	PI	102	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
6	70	U	0	V	212	R850X025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
7	70	U	0	V	213	R850X025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
8	70	U	0	V	401	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
9	70	U	0	V	402	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
Papildmateriāli (daudzumu precizēt montāžas vietā)												
1						EN-10216-2	Caurule (materiāls P235GH)	Ø168,3x4,5	m	150		
2						EN-10216-2	Caurule (materiāls P235GH)	Ø139,7x4,0	m	40		
3						EN-10216-2	Caurule (materiāls P235GH)	Ø114,3x3,6	m	20		
4						EN-10216-2	Caurule (materiāls P235GH)	Ø88,9x3,2	m	20		
5						EN-10216-2	Caurule (materiāls P235GH)	Ø76,1x2,9	m	10		
6						EN-10216-2	Caurule (materiāls P235GH)	Ø60,3x3,2	m	10		
7						EN-10216-2	Caurule (materiāls P235GH)	Ø42,4x3,2	m	10		
8						EN-10216-2	Caurule (materiāls P235GH)	Ø33,7x3,2	m	60		
9						EN-10216-2	Caurule (materiāls P235GH)	Ø26,9x2,6	m	10		
10						EN-10216-3	Caurule (materiāls P235GH)	Ø21,3x2,6	m	10		
11						EN 1092-1 Type 01A	Atloks (materiāls S235JR)	DN150 PN16	gab.	40		
12						EN 1092-1 Type 01A	Atloks (materiāls S235JR)	DN125 PN16	gab.	6		
13						EN 1092-1 Type 01A	Atloks (materiāls S235JR)	DN100 PN16	gab.	12		
14						EN 1092-1 Type 01A	Atloks (materiāls S235JR)	DN80 PN16	gab.	10		
15						EN 1092-1 Type 01A	Atloks (materiāls S235JR)	DN65 PN16	gab.	6		
16						EN 1092-1 Type 01A	Atloks (materiāls S235JR)	DN50 PN16	gab.	4		
17						EN 1092-1 Type 01A	Atloks (materiāls S235JR)	DN32 PN16	gab.	3		

"C PROJEKTI" SIA
ZIEDU 4, MADONA, LV-4801
TĀLR. 29 455 017
REĢ. NR. 45403022000

"STRASA KONSULTANTI" SIA
BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084
TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742
INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022

P-17-004.1

PASŪTĪTĀJS:	SIA "MADONAS SILTUMS"
BŪVOBJEKTS:	1,2 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA BARKAVA, BARKAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS
RASĒJUMS:	KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA
STADIJA:	
LAPAS NR:	SM-5.5
LAPU SKAITS:	
MĒROGS:	BM
FORMĀTS:	
ARH.NR.:	P17004.1_SM_5.1_B1
DATUMS:	28.09.2017.
AIZVIETO:	
LAPAS CAUREJOŠ.NR.	

DAĻAS VAD.	M. ETKINS	
IZSTRĀDĀJA	M. SHASHKOV	