

Nr.p.k.	Grupa	Apzīm.	Nr.	Apzīm.	Nr.	Tīps	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaits	Elektriskā jauda (kW)	Piezīmes/ražotājs
10. grupa Katlīkārtu sistēma												
1	10 KPM	1				KAPAK2000	Kurināmā padaves mehānisms					KOMFORTS vai ekvivalents
2	10 KPM	1 ZIT	101			Ni8-M12-AP6X-H1141 CA.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrocilindra gala slēdzis
3	10 KPM	1 ZIT	102			Ni8-M12-AP6X-H1141 CA.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrocilindra gala slēdzis
4	10 KPM	1 LIT	101			OID100	Fotoelektriskais devējs	IP67 4-20mA 0..2m	Gab.	1	1	IFM vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrole
5	10 KPM	1 LIT	102			OID100	Fotoelektriskais devējs	IP67 4-20mA 0..2m	Gab.	1	1	IFM vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrole
6	10 KPM	1 M	101			SK1282ABG-80S/4	Motorreduktors Irdinātajam	IP55	Gab.	1	1,1	NORD vai ekvivalents
7	10 KPM	1 V	101			AVTA15	Termo-ūdens vārsts ar sensoru	0-10bar 10-+80°C	Gab.	1		Danfoss vai ekvivalents
8	10 KPM	1 V	102			AVTA15	Termo-ūdens vārsts ar sensoru	0-10bar 10-+80°C	Gab.	1		Danfoss vai ekvivalents
9	10 KPM	1 M	201			BE230AS	Elektromagnētiskā spoļe	IP67 230V 4-20mA	Gab.	1	1	Danfoss vai ekvivalents
10	10 KPM	1 TT	101			TOPGE	Temperatūras devējs	0-+400°C 4-20mA	Gab.	1		Limatherm sensors vai ekvivalents / KPM virsmas temperatūras kontrolei
11	10 KPM	1 TT	102			TOPGE	Temperatūras devējs	0-+400°C 4-20mA	Gab.	1		Limatherm sensors vai ekvivalents / KPM virsmas temperatūras kontrolei
12	10 HS	1				HYDROSCAND HS5,5	Hidrostatcija					KOMFORTS vai ekvivalents
13	10 HS	1 M	101				Motors		Gab.	1	5,5	Cemervai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
14	10 HS	1 LTS	101			PT30	Līmeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitch vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
15	10 HS	1 PT	101			PT5401	Spiediena devējs	0-250bar 4-20mA	Gab.	1		Ifm vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
16	10 HS	1 P	101			Gr2	Sūkniis	10 l/min 150 bar	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
17	10 HS	1 V	101			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
18	10 HS	1 V	102			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
19	10 HS	1 V	103			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
20	10 HS	1 V	104			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
21	10 HS	1 V	105			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
22	10 HS	1 V	106			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
23	10 HS	2				HYDROSCAND HS1,5+1,5	Hidrostatcija					KOMFORTS vai ekvivalents
24	10 HS	2 M	101				Motors		Gab.	1	1,5	Cemervai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
25	10 HS	2 LTS	101			PT30	Līmeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitch vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
26	10 HS	2 PT	101			PT5401	Spiediena devējs	0-250bar 4-20mA	Gab.	1		Ifm vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
27	10 HS	2 P	101			Gr2	Sūkniis	10 l/min 150 bar	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
28	10 HS	2 V	101			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
29	10 HS	2 V	102			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
30	10 HS	2 V	103			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
31	10 KPT	1				KPT	Pelnu transportieris					KOMFORTS vai ekvivalents
32	10 KPT	1 M	101			SK42125A2DB-90S4	Motorreduktors	IP67	Gab.	1	1,1	NORD vai ekvivalents
33	10 KPT	1 ST	101			Ni8-M12-AP6X-H1141 CA.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
34	10 PK	1				PK5	Pelnu konteiners ar slīdēm	5m ³				KOMFORTS vai ekvivalents
35	10 K	1				KAPAK2000	Kustīgo ārtu kurtuve ar ūdenssildāmo katlu un multiciklonu		Kompl.	1		KOMFORTS vai ekvivalents
36	10 K	1 M	101			CMT/2-250/100	Pīnānrā gaisa ventilātors	IP55 2800rpm	Gab.	1	3	S&P vai ekvivalents
37	10 K	1 V	001				Gaisa vārsts		Gab.	1		KOMFORTS vai ekvivalents
38	10 K	1 V	002				Gaisa vārsts		Gab.	1		KOMFORTS vai ekvivalents

<div><div></div><div>SIA "C. PROJEKTI" ZIEDU 4, MADONA, LV-4801 Tālrunis: 29 455 017 Reģ. Nr. 45403022000</div></div>				P-17-004.1			
"STRĀSA KONSULTANT" SIA BRASLAS 27/1-5, Rīga, LV-1064 Tālrunis: 67 514 741, Fakss: 67 514 742 Info: @STRASALA.LV, Reģ. Nr. 40003226022							
PASŪTTAIS: SIA "MADONAS SILTUMS"				STADIJA:			
BŪVOBJEKTS: 1.2 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA BARKAVA, BARKAVAS PĀGASTS, MADONAS NOVADS				LAPAS NR.: VAS-7			
RĀSĒJUMS: SPECIFIKĀCIJA				LAPU SKAITS:			
				MĒROGS: BM			
				FORMĀTS:			
				ARH.NR.: P17004.1_VAS_07_B1			
				DATUMS: 29.09.2017.			
DAĻAS VAD.				ATZĪETO:			
IZSTRĀDĀJA				LAPAS CAURĒJOŠ.NR.			