Nr. p.k.	Gr.	Apz.	Nr.	Apz.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaits	Elektriskā jauda (kW)	Ražotājs
3	**50**	**TK**	**0**	**SS**	**101**	**Ultraflow 54 DN125 Qp=100m³/h**	**Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=100m³/h**	**DN125 PN25**	**gab.**	**1**		**KAMSTRUP**
4	50	TK	0	SS	102		Siltuma skaitītāja temperatūras devējs		gab.	1		KAMSTRUP
5	50	TK	0	SS	103		Siltuma skaitītāja temperatūras devējs		gab.	1		KAMSTRUP
6	50	TK	0	TT	101	TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150	Temperatūras devējs PT1000; 0...150°C; L=150mm	G1/2" A; 4-20mA; IP67/III	gab.	1		HANS TURCK
7	**50**	**TK**	**0**	**TV**	**101**	**ERL-2000CE**	**Izplēšanas tvertne V=2000l**	**G3" PN10**	**gab.**	**1**		**ELBI**
8	50	TK	0	TI	101	A50.20 HP63	Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm	G1/2" A	gab.	1		WIKA
9	50	TK	0	TI	102	A50.20 HP63	Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm	G1/2" A	gab.	1		WIKA
10	50	TK	0	TI	103	A50.20 HP63	Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm	G1/2" A	gab.	1		WIKA
11	50	TK	0	TI	104	A50.20 HP63	Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm	G1/2" A	gab.	1		WIKA
12	50	TK	0	TI	105	A50.20 HP63	Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm	G1/2" A	gab.	1		WIKA
13	50	TK	0	TI	106	A50.20 HP63	Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm	G1/2" A	gab.	1		WIKA
14	50	TK	0	PI	101	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
15	50	TK	0	PI	102	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
16	50	TK	0	PI	103	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
17	50	TK	0	PI	104	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
18	50	TK	0	PI	105	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
19	50	TK	0	PI	106	111.10 HP100	Manometrs 0...6 bar	G1/2" A	gab.	1		WIKA
20	50	TK	0	V	201	495A 150 C 66	Aizbīdnis "Butterfly"	DN150 PN16	gab.	1		ZETKAMA
21	50	TK	0	V	202	284413	Lodveida ventilis metināms	DN125 PN25	gab.	1		NAVAL
22	50	TK	0	V	203	284413	Lodveida ventilis metināms	DN125 PN25	gab.	1		NAVAL
23	50	TK	0	V	204	284413	Lodveida ventilis metināms	DN125 PN25	gab.	1		NAVAL
24	50	TK	0	V	205	284411	Lodveida ventilis metināms	DN80 PN25	gab.	1		NAVAL
25	50	TK	0	V	206	R850X025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
26	50	TK	0	V	207	284414	Lodveida ventilis metināms	DN150 PN25	gab.	1		NAVAL
27	50	TK	0	V	228	495A 080 C 66	Aizbīdnis "Butterfly"	DN80 PN16	gab.	1		ZETKAMA
28	50	TK	0	V	209	495A 150 C 66	Aizbīdnis "Butterfly"	DN150 PN16	gab.	1		ZETKAMA
29	50	TK	0	V	210	495A 150 C 66	Aizbīdnis "Butterfly"	DN150 PN16	gab.	1		ZETKAMA
30	50	TK	0	V	211	495A 150 C 66	Aizbīdnis "Butterfly"	DN150 PN16	gab.	1		ZETKAMA
31	50	TK	0	V	212	R850X025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
32	50	TK	0	V	213	R850X025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
33	50	TK	0	V	214	495A 150 C 66	Aizbīdnis "Butterfly"	DN150 PN16	gab.	1		ZETKAMA
34	50	TK	0	V	215	495A 150 C 66	Aizbīdnis "Butterfly"	DN150 PN16	gab.	1		ZETKAMA
35	50	TK	0	V	216	R850X025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
36	50	TK	0	V	217	R850X025	Lodveida ventilis vītņu	G1" I-I PN16	gab.	1		GIACOMINI
37	50	TK	0	V	401	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
38	50	TK	0	V	402	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
39	50	TK	0	V	403	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
40	50	TK	0	V	404	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
41	50	TK	0	V	405	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
42	50	TK	0	V	406	910.11	Adātu vārsts vītņu manometram	G1/2" A-I PN250	gab.	1		WIKA
43	50	TK	0	V	701	Prescor S1700-2	Drošības vārsts 6,0 barg	G2" / G2-1/2"	gab.	1		FLAMCO
44	50	TK	0	V	801	275 H 150 C 50	Pretvārsts atloku	DN80 PN16	gab.	1		ZETKAMA

"C PROJEKTI" SIA
ZIEDU 4, MADONA, LV-4801
TĀLR. 29 455 017
REĢ. NR. 45403022000

"STRASA KONSULTANTI" SIA
BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084
TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742
INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022

P-17-004.1

PASŪTĪTĀJS:	SIA "MADONAS SILTUMS"
STADIJA:	
BŪVOBJEKTS:	1,2 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA BARKAVA, BARKAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS
LAPAS NR:	SM-5.4
LAPU SKAITS:	
RASĒJUMS:	KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA
MĒROGS:	BM
FORMĀTS:	
ARH.NR.:	P17004.1_SM_5.1_B1
DATUMS:	28.09.2017.
DAĻAS VAD.	M. ETKINS
AIZVIETO:	
IZSTRĀDĀJA	M. SHASHKOV
LAPAS CAUREJOŠ.NR.	