


Kopsavilkuma specifikācija

Nr. p.k.	Gr.	Apz.	Nr.	Apz.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaitis	Elektriskā jauda (kW)	Ražotājs
10. grupa. Katliekārtu sistēma												
1	10	DV					Dūmvads ar siltumizolāciju un apšūti	DN450	kompl.	1		KOMFORTS
2	10	HS	1				Hidrostācija kurtuvei (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	3,00	HYDROSCAND
3	10	HS	2				Hidrostācija kurināmā padaves mehānismam (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	5,50	HYDROSCAND
4	10	K	1				Udenssildāmais katls ar papildiekārtu komplektu (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	5,40	KOMFORTS
5	10	K	1	V	701	Prescor S1700-2	Drošības vārstis 6,0 barg	G2" / G2-1/2"	gab.	1		FLAMCO
6	10	K	1	V	702	Prescor S1700-2	Drošības vārstis 6,0 barg	G2" / G2-1/2"	gab.	1		FLAMCO
7	10	K	1	TV	101		Drenāžas tvertnīte	DN100	gab.	1		montāžas uzņem.
8	10	KPM	1			KPM1500	Kurināmā padaves mehānisms (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	1,10	KOMFORTS
9	10	KPT	1			KPT	Pelnu ķēžu transportieris (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	1,10	KOMFORTS
10	10	MC	1			MC1500	Multiciklons (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1		KOMFORTS
11	10	P	1			VM1000/4R	Dūmsūcejs (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	22,00	MZ Aspiratori
12	10	PK	1			PK5-1	Pelnu konteineris ar sliedēm (sk. piegādātāja specifikāciju)	V=5 kub.m	kompl.	1		KOMFORTS
13	10	F	1				Auduma filtrs cieto daļiņu samazināšanai izmešos no 250mg/m3 uz ≤50mg/m3, komplekta ar filtra apsaiste. Attīrāmo dūmgažu daudzums 6300m3/h (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1		
20. grupa. Kurināmā padaves sistēma												
1	20	B	1			B	Kustīgā grīda (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1		KOMFORTS
2	20	HS	1			HS4-B	Pamata hidrostācija kustīgajai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	15	KOMFORTS
3	20	HS	2			HS2-B	Avārijas hidrostācija kustīgajai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	7,5	KOMFORTS
30. grupa. Kurināmā padaves sistēma												
1	30	SGS	1			SX4	Gaisa kompresors ar iebūvēto resiveru un papildiekārtu komplektu (sk. piegādātāja specifikāciju)		kompl.	1	3	KAESER
40. grupa. Katla kontūra apsaite												
1	40	KK	1	P	101	TP 80-110/4 A-F-A-BAGE	Recirkulācijas sūknis Q=40m³/h; H=10m	DN60 PN16	gab.	1	2,20	GRUNDFOS
2	40	KK	1	FP	101	0100-3L-0005-5	Frekvenču pārveidotājs	380-500V IP54	gab.	1		VACON
3	40	KK	1	SS	101	Ultraflow 54 DN100 Qp=100m³/h	Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=100m³/h	DN100 PN25	gab.	1		KAMSTRUP
4	40	KK	1	SS	102		Siltuma skaitītāja temperatūras devējs		gab.	1		KAMSTRUP
5	40	KK	1	SS	103		Siltuma skaitītāja temperatūras devējs		gab.	1		KAMSTRUP
6	40	KK	1	TT	101	TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150	Temperatūras devējs PT1000; 0...150°C; L=150mm	G1/2" A; 4-20mA; IP67	gab.	1		HANS TURCK

 <div>“C. PROJEKTT” SIA ZIEDU 4, MADONA, LV-4801 TĀLR. 29 455 017 REĢ. NR. 45403022000</div>				“P-17-004.1”			
STRĀSA KONSULTANT SIA BRĀSLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASALV, REĢ. NR. 40003226022				STADIJA:			
PASŪTTĀJS: SIA "MADONAS SILTUMS"				LAPAS NR: SM-5.1			
BŪVOBJEKTS: 1,2 MW ŠKELDAS KATLUMĀJA BARKAVA, BARKAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS				LAPU SKAITS:			
RĀSĒLUMS:				MĒROGS: BM			
KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA				FORMATS:			
				ARH.NR.: P17004.1_SM.5.1.B1			
				DATUMS: 28.09.2017.			
DAĻAS VAD.				ATZVĒITO:			
IZSTRĀDĀJA				LAPAS CAUREJOŠ.NR.			
M. ETKINS							
M. SHASHKOV							