


Nr.	Tips vai p.k. marka	Materiāla vai izstrādājuma nosaukums (raksturīgi lūmi utt.)	Mēr- vien.	Skais	Piezīmes
		Elektrosadalne			
1		Korpuss 800x1250 IP 44	gab.	1	
3		Blokslēdzis DSB 400	gab.	1	
4		Blokslēdzis DSB 250	gab.	1	
6		Kūstošie drošinātāji 400A	gab.	3	
7		Kūstošie drošinātāji 250A	gab.	3	
8		Automātslēdzis 230V 1/C/10	gab.	8	
10		Automātslēdzis 230V 1/C/16	gab.	2	
11		Automātslēdzis 400V 3/C/16	gab.	5	
12		Automātslēdzis 400V 3/C/20	gab.	1	
13		"N" un "PE" kopne	gab.	2	
14		Kabeļa gala apdare GBOS 5 57/17 5x10-50mm	gab.	2	
15		Kabeļa gala apdare EPKT 0047 70-150	gab.	2	
16		Palīgmateriāli	k-ts	1	
		Gaismekļi un to vadība			
17		Gaismeklis 2x36W G13 EV/G peļēks IP65 TCW060 EB P	gab.	36	
18		vai ekvivalents			
19		LED āra apgaismojums ar kustības sensoru 30W	gab.	2	
20		vai ekvivalents			
24		Slēdzis V/A 1p IP 44	gab.	3	
		Dubūtais slēdzis V/A 1p IP 44	gab.	3	
		Avārijas barošanas bloks 72W	gab.	10	
25		Montāžas materiāli	komp.	1	
		Spēka rozetes			
27		Kontaktrozete 380/240V V/A, 2P+PE, IP44, 16A	gab.	5	
		Kabeļi un vadi			
28		Kabelis AXMK 4x150	m	65	
		Kabelis NYM-J-1-3x1,5	m	300	
29		Kabelis NYM-J-1-3x2,5	m	100	
31		Kabelis NYM-J-1-5x1,5	m	100	
32		Kabelis NYM-J-1-5x2,5	m	200	
34		Kabelis NYM-J-1-5x35	m	15	
		Zemējuma konturs			
35		Zemējuma elektrods d=16mm, h=1,5 m	gab.	12	
36		Elektroda spieķe d=16 mm	gab.	4	
37		Savienojuma elements elektrods/apakšzelzīs	gab.	4	
38		Cinkotais apakšzelzs Fe/Zn d=10mm	m	20	
39		Cinkotais plakandzelzs Fe/Zn 40x4mm	m	35	
40		Lokanais zemējuma vads Cu 25mm	m	35	
41		Mērījuma savienojums	gab.	2	
42		Pretkorozijas lentā	gab.	1	

		Gaismas plaukti			
43		MEK 70 K PG	m	180	
44		Savienojums MEK J-70 PG	gab.	35	
45		T-veida savienojumi MEK TR-70	gab.	4	
46		Līkums MEK KR-70	gab.	5	
48		Stiprinājums MEK RK-70 PG	gab.	50	
49		Montāžas materiāli	t.	0,3	
50		Vadu savienotāji TORIX	gab.	100	
51		Skavijas SC 8-12	gab.	100	
52		Nozarkārbas HP 70	gab.	15	
53		PVC caurule cietā D20 +stiprinājumi	m	30	
		PVC caurule cietā D25 + stiprinājumi	m	30	
55		Palīgmateriāli	k-ts	1	
		Novērošanas sistēma			
56		Video vadības sadalne	gab.	1	
57		Videonovērošanas kameras	gab.	6	
58		kbelis RG59+2x0,5	m	250	
59		Palīgmateriāli	k-ts	1	
60		Benzīna ģenerātors 40kVA; 400/230V; 50Hz; 3fāzes uzstādīšanai iekštelpā	gab.	1	
61		ARI sadalne 400/230V; 125A; 3fāzes	gab.	1	

<div>ROJEKTI</div>				SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr: 29455017				Projekta nosaukums Katlmašīnas pārūve Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā				Stadija		BP	
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Materialu specifikācija				Rasējuma				Marka		EL	
Būvpr.d.vad,	D. Lamberts		03.11.2017.					Mērogs				b/m			
Izstrādāja	J. Supe		03.11.2017.												
								Pasūtījuma Nr. 03/2017/04							
								Arhīva Nr. CP-2017/07/04/4							